



COMUNE DI VICOPISANO

PROVINCIA DI PISA

Ordinanza n. 141 del 01/07/2026

Oggetto: **INCENDIO DELCA ENERGY DEL 8/06/26 C/O VICOPISANO, LOC. LUGNANO VIA MASACCIO 11. AGGIORNAMENTO AL 30/06/2026: RIPRISTINO DEI SISTEMI ATTIVI E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO H24, SMALTIMENTO PRODOTTI FINITI CSS PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, PREDISPOSIZIONE ED INVIO DI CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI CUMULI COSTITUITI DAI RESIDUI DELL'INCENDIO, CON RELATIVA INDIVIDUAZIONE DEI SITI DI SMALTIMENTO.**

Ubicazione: Comune di Vicopisano, loc. Lugnano, via Masaccio, 11;

Rappresentazione catastale: Comune di Vicopisano, foglio 22, particella 65 sub. 8 e 9.

Proprietà immobile:

Società **DELCA ENERGY S.R.L.**, con sede legale in Comune di Vicopisano, loc. Lugnano, via Masaccio, 11, in persona del legale rappresentante Presidente Consiglio Amministrazione Sig. **AVANZINO PIERO**, nato a Genova (GE), il 21/12/1959, ivi residente in VIA TORTONA, 34/C Int. 2;

IL SINDACO

Visto il messaggio telefax inviato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa assunto al prot. n. 11697 del 30/06/2026, che integralmente si riporta: *“Comunicasi che in data 27 giugno u.s., personale tecnico di questo Comando, ha svolto un sopralluogo presso l'azienda Delca Energy srl, di Vicopisano, per verificare le condizioni del sito al termine delle operazioni di messa in sicurezza dei prodotti coinvolti nell'incendio e riferibili alla “struttura produttiva I”.*

Una porzione della suddetta struttura risulta ancora in attesa delle opere di taglio e rimozione delle strutture in acciaio deformate e collassate, le operazioni di messa in sicurezza delle strutture presenti in quell'area potranno essere realizzate al termine all'esito degli ulteriori accertamenti tecnici necessari per l'attività dell'Autorità Giudiziaria. Tale condizione non ha comunque impedito la completa messa in sicurezza dei prodotti interessati dall'incendio.

In esito alla precedente comunicazione di questo Comando ed alla conseguente Ordinanza Sindacale, l'azienda Delca Energy srl, a far data dal 20 giugno u.s., ha attivato le procedure per far sì che si realizzassero i servizi di vigilanza antincendio a cura del Comando Vigili del Fuoco di Pisa ed in particolare le attività legate al controllo delle temperature dei cumuli di residui dell'incendio.

Dall'analisi dei dati rilevati dall'attività di monitoraggio delle temperature dei cumuli, attuato a partire dal giorno 20 giugno u.s., si evidenzia come le temperature dei cumuli

siano rimaste pressoché stabili nonostante le alte temperature esterne, con una tendenza alla sensibile diminuzione delle temperature stesse negli ultimi giorni.

L'analisi dei dati suddetti induce ad escludere la presenza di possibili fenomeni esotermici all'interno dei cumuli di rifiuti.

Pertanto, in attesa della caratterizzazione del rifiuto e l'indispensabile successivo conferimento in discarica o altro sito produttivo che ne consenta lo smaltimento, stante anche l'attuale assenza di movimentazioni dei prodotti costituenti i cumuli, si ritiene ragionevole ridurre l'impegno di risorse del Comando dei Vigili del Fuoco, destinate alla vigilanza antincendio.

Nel corso dello stesso sopralluogo sono state nuovamente valutate anche le condizioni dei cumuli di CSS presenti nel sito produttivo 3, magazzino prodotti finiti.

Anche in questo caso, la presenza di ingenti quantitativi di prodotti, raffinati e finemente triturati, in assenza di lavorazioni che ne impongano la movimentazione, esposti alle attuali condizioni atmosferiche, alte temperature ed significativi tassi di umidità, desta talune preoccupazioni in quanto si potrebbero generare le condizioni per possibili fenomeni esotermici all'interno dei suddetti cumuli.

Si ricorda che il sito rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la quale ha disposto il sequestro dell'intera area, pertanto, attualmente risultano assenti i lavoratori e le normali attività produttive tramite le quali avvenivano anche le movimentazioni dei vari prodotti presenti all'interno del sito.

La presenza degli addetti e le attività di movimentazione delle varie merci legate alla normale attività produttiva dell'azienda, di per sé contribuirebbero alla attività di vigilanza dei vari ambiti ed alla conseguente riduzione del rischio incendio all'interno del sito industriale.

Per quanto sopra, al fine di prevenire e di eliminare i potenziali pericoli per la pubblica/privata incolumità e/o sicurezza urbana, questo Ufficio, in virtù dell'art. 24 D.Lvo 139/2006, ritiene necessario che l'autorità comunale disponga per:

- Ripristino dei sistemi attivi antincendio e attivazione di adeguato servizio di vigilanza antincendio, anche a cura del personale con qualifica di addetto antincendio di livello 3, con copertura delle 24h, secondo le specifiche tecniche ed organizzative eventualmente impartite dal Custode Giudiziario incaricato, Ing. Antonio Corbianco, sentito il parere del Comando dei Vigili del Fuoco;*
- Smaltimento prodotti finiti CSS, previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria;*
- Trasmissione a questo Comando ed agli Enti interessati, del cronoprogramma relativo allo smaltimento dei cumuli costituiti dai residui dell'incendio, con relativa individuazione dei siti di smaltimento."*

Vista l'Ordinanza n. 132 del 16.06.2026;

Ritenuto urgente provvedere senza indugio ad attivare tutte le misure ritenute necessarie dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Pisa al fine di prevenire ed eliminare i potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità, oltre al mantenimento della sicurezza urbana;

Visto il D. Lgs. 152/2006;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

ORDINA

Alla Società **DELCA ENERGY S.R.L.**, con sede legale in Comune di Vicopisano, loc. Lugnano, via Masaccio, 11, in persona del legale rappresentante Presidente Consiglio Amministrazione Sig. **AVANZINO PIERO**, nato a Genova (GE), il 21/12/1959, ivi residente in VIA TORTONA, 34/C Int. 2;

1) E' revocata la precedente Ordinanza n. 132 del 16.06.2026;

2) Il ripristino dei sistemi attivi antincendio e attivazione di adeguato servizio di vigilanza antincendio, anche a cura del personale con qualifica di addetto antincendio di livello 3,

con copertura delle 24h, secondo le specifiche tecniche ed organizzative eventualmente impartite dal Custode Giudiziario incaricato, Ing. Antonio Corbianco, sentito il parere del Comando dei Vigili del Fuoco;

3) Lo smaltimento dei prodotti finiti CSS, previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria;

4) La predisposizione ed invio agli Enti interessati del cronoprogramma relativo allo smaltimento dei cumuli costituiti dai residui dell'incendio, con relativa individuazione dei siti di smaltimento.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga notificata nei modi e termini di legge alla Società **DELCA ENERGY S.R.L.**, con sede legale in Comune di Vicopisano, loc. Lugnano, via Masaccio, 11, in persona del legale rappresentante Presidente Consiglio Amministrazione Sig. **AVANZINO PIERO**, nato a Genova (GE), il 21/12/1959, ivi residente in VIA TORTONA, 34/C Int. 2;

- che altra copia venga trasmessa al Prefetto di Pisa;
- che altra copia venga trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Vicopisano;
- che altra copia venga trasmessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa;
- che altra copia venga trasmessa all'ARPAT - Dipartimento Provinciale di Pisa;
- che altra copia venga trasmessa all'Azienda USL Toscana nord ovest;
- che altra copia venga trasmessa al Responsabile del Servizio n.3 ed all'Ufficio di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;

AVVERTE

- che nelle more dell'esecuzione dei lavori la responsabilità civile e penale derivante da danni a persone o cose ricadrà direttamente ed esclusivamente in solido sulle persone sopraccitate;
- che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'adozione dei provvedimenti di legge, con denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;
- che il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni è il Geom. Enrico Bernardini;
- che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/90, contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notifica ed entro 120 giorni in via straordinaria al Presidente della Repubblica.

Vicopisano li 01/07/2026

Il Sindaco

Matteo Ferrucci

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.