



Comune di Vicopisano

Provincia di Pisa

Via del Pretorio n° 1, Tel. 050/796511, Fax 050/795640

Servizio 3, U.O. 3.2

Prot. n. 2201/6.13/1982 del 16/02/2017

IL RESPONSABILE DELLA U.O. 3.2

VISTA la domanda prot. n. 1982 del 13/02/2017 presentata dal Geom. Fabio Agonigi in qualità di tecnico incaricato dalla Sig.ra Baroni Maria Grazia, titolare dell'azienda agricola omonima e proprietaria degli immobili posti in Vicopisano via Butese, identificati al catasto dello stesso Comune nel foglio 8, dalle particelle 45 e 89 s.s.a., diretta ad ottenere il parere preventivo per il trattamento degli scarichi assimilabili agli urbani recapitanti fuori fognatura, ad integrazione del Piano di miglioramento agricolo ambientale necessario alla costruzione di un annesso agricolo con w.c. a servizio dell'azienda di che trattasi;

VISTO lo schema di trattamento e di smaltimento, che si allega e che fa parte integrante del presente parere;

Visto il D.Lgs 152 del 03/04/2006;

VISTA la Legge Regionale n° 20 del 31/05/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. del 08.09.2008 n. 46/R;

VISTO il Regolamento Comunale d'Igiene;

esprime parere

FAVOREVOLE

Alle seguenti condizioni:

- 1) prima della fine lavori dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico fuori fognatura al comune di Vicopisano in quanto la zona non è servita da fognatura comunale;
- 2) Il dimensionamento, la manutenzione e l'installazione della fossa settica tipo Imhoff e del filtro percolatore, dovranno avvenire nel rispetto delle normative tecniche vigenti (distanza dai muri perimetrali, canne di areazione, svuotamento, ecc.).
- 3) L'adozione del sistema di smaltimento finale per sub-irrigazione dovrà essere avallato da una dettagliata relazione a firma di un geologo abilitato.
- 4) L'impianto di sub-irrigazione, qualora adottabile, dovrà essere dimensionato opportunamente a seconda del numero preciso di abitanti equivalenti.

Vicopisano, 16.02.2017

IL RESPONSABILE DELL'U.O. 3.2
(Geom. Enrico Bernardini)

