


- committente : Sig. Severino Dario Ercole
 - lavoro : Realizzazione di piscina ad uso familiare
 - località : Castelmaggiore - Calci
 - note : Progettista P.E. Alessandro Nassi

- data : 01/06/2000
 - quota inizio :
 - prof. falda : Falda non rilevata
 - pagina : 1

N = N(10) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento $\delta = 10$



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA TABELLE VALORI DI RESISTENZA

DIN P1

- committente :
 - lavoro : Realizzazione di piscina ad uso familiare
 - località : Castelmaggiore - Calci
 - note :

- data : 01/06/2000
 - quota inizio :
 - prof. falda : Falda non rilevata
 - pagina : 1

| Prof.(m) | N(colpi p) | Rpd(kg/cm²) | asta | Prof.(m) | N(colpi p) | Rpd(kg/cm²) | asta |
|-------------|------------|-------------|------|-------------|------------|-------------|------|
| 0,00 - 0,10 | — | — | 1 | 0,80 - 0,90 | 11 | 36,8 | 2 |
| 0,10 - 0,20 | — | — | 1 | 0,90 - 1,00 | 8 | 26,7 | 2 |
| 0,20 - 0,30 | 9 | 31,8 | 1 | 1,00 - 1,10 | 15 | 50,1 | 2 |
| 0,30 - 0,40 | 13 | 45,9 | 1 | 1,10 - 1,20 | 12 | 40,1 | 2 |
| 0,40 - 0,50 | 20 | 70,7 | 1 | 1,20 - 1,30 | 13 | 43,4 | 2 |
| 0,50 - 0,60 | 19 | 67,2 | 1 | 1,30 - 1,40 | 14 | 46,8 | 2 |
| 0,60 - 0,70 | 16 | 56,5 | 1 | 1,40 - 1,50 | 50 | 167,1 | 2 |
| 0,70 - 0,80 | 14 | 49,5 | 1 | | | | |