

0.00	-	12,50	Quarziti violacee
12,50	-	24,00	Conglomerati quarzosi con filladi qz-violacee
24,00	-	32,00	Calcarei dolomitici grigio chiaro - violacei

ANALISI: ACQUE PRIMARIE E DI FALDE

Campione presentato dal Sig. _____

Fucecchio li 01.12.89

Valori limiti per
le acque potabili

Aspetto _____ **Limpido** _____

Limpido

Durezza totale _____ **40** _____

$\leq 32^\circ \text{ F.}$

Ammoniaca _____ **Assente** _____

Assente

Nitriti _____ **Assenti** _____

Assenti

Nitrati _____ **16** _____

$\leq 50 \text{ mg./l.}$

Cloruri _____ **121** _____

$\leq 200 \text{ mg./l.}$

Ione Ferro _____ **Assente** _____

$\leq 0,3 \text{ mg./l.}$

Ione Calcio _____

Ione Magnesio _____

Sostanza Organica _____ **Sotto i limiti** _____

$\leq 2,5 \text{ mg./l.}$

Fosfati _____ **0.14 mg/l** _____

Assenti - Tracce

Residuo fisso 180° _____

$\leq 1500 \text{ mg./l.}$

pH _____

Durezza Permanente _____

Conducibilita' mS/cm _____