

Comune di Vicopisano

Provincia di Pisa

Via del Pretorio n° 1, Tel. 050/796511, Fax 050/795640

Servizio 3, U.O. 3.2 - Ambiente

Prot. n. 6575/6.13/6289 del 20/05/2015

Egr. Dott. Ing. **Luca Soldani**
via Pacini, 6
56031 BIENTINA (PI)

Oggetto: parere preventivo allo scarico di acque bianche e nere depurate nel Canale Serezza – Piano di Lottizzazione via Simone Martini San Giovanni alla Vena.

IL RESPONSABILE DELLA U.O. 3.2

PRESO ATTO della richiesta pervenuta dal progettista incaricato Dott. Ing. Luca Soldani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al n. 1797, diretta ad ottenere il parere preventivo di competenza per lo scarico di acque bianche e nere depurate nel canale Serezza, provenienti dal comparto edificatorio n.17, ubicato in San Giovanni alla Vena, via Simone Martini, identificato al catasto terreni del Comune di Vicopisano, nel foglio 25, dalla particella 1369, di proprietà della Società Immobiliare GS Srl, con sede in Pontedera, via Salvo D'Acquisto 42-44,

VISTA la relazione tecnica e l'elaborato grafico in tavola unica allegati;

VISTO il D.Lgs 152 del 03/04/2006;

VISTA la Legge Regionale n° 20 del 31/05/2006;

VISTO il D.P.G.R. del 08.09.2008 n. 46/R;

VISTO il Regolamento Comunale d'Igiene;

VISTO il parere tecnico definitivo della Società Acque Spa, nella sua qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, Pratica 2015/36056 registrato al protocollo generale di questo Comune in data 18/05/2015 al n.6338.

Si esprime parere

FAVOREVOLE

Alle seguenti condizioni:

- 1) per la realizzazione della nuova immissione nel canale Serezza sono necessari il parere preventivo e l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori rilasciata dall'autorità idraulica Consorzio di Bonifica competente per territorio;
- 2) per la realizzazione dei collettori della fognatura pubblica, bianca e nera, su via Simone Martini dovrà essere richiesta l'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico al Comune di Vicopisano Servizio 3 Area Tecnica – U.O. 3.2 – Ambiente Servizi Esterni.
- 3) per lo scarico delle acque nere:

- a) prima della fine lavori dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico fuori fognatura al Comune di Vicopisano Servizio 3 Area Tecnica – U.O. 3.2 – Ambiente Servizi Esterni, in quanto attualmente non può essere autorizzato l'allacciamento alla fognatura pubblica: il depuratore pubblico di Vicopisano ha raggiunto strutturalmente, la massima capacità depurativa e fino a quando non saranno completati i lavori di implementazione del depuratore stesso, gli edifici in progetto di cui trattasi, dovranno essere dotati di un impianto di depurazione esclusivo a costi e gestione privati;
- b) l'impianto di depurazione dovrà essere dimensionato opportunamente a seconda del numero preciso di abitanti equivalenti;
- c) gli effluenti dell'impianto di depurazione con recapito finale in acque superficiali del canale Serezza, dovranno rispettare i parametri della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006;
- d) il pozzetto prelievi, realizzato a valle dell'impianto di depurazione, prima dell'immissione nel corpo ricettore finale, dovrà essere reso accessibile e ispezionabile dagli enti preposti al controllo.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. 3.2
(Geom. Enrico Bernardini)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico Bernardini", is written over the circular stamp.