

CASA DELL'ACQUA Piazza della Repubblica SAN GIOVANNI ALLA VENA (VICOPISANO)

INAUGURAZIONE 06-10-2018

31-01-2020: litri totali erogati 474,250-

-TOTALE lt. EROGATI dal 01-01-20 al 31-01-20 : 4,750-

-MEDIA GIORNALIERA(g.31) lt. 153-

-INCASSO: € 267,55 - iva10% = € 240,79 (rilevazione effettuata con programma apposito Ag. Entrate)

-BOTTIGLIE P.E.T. ELIMINATE: n. 316,666 (da lt. 1,5/cad.)

-ESEGUITO: (14-01-20) Sanificazione circuiti
Pulizia frontale erogazione
Pulizia esterna struttura
Sostituito F. meccanico (n.2)
(20-01-20) Effrazione e furto incasso
(23-01-20) Rinforzo porta con ferro piatto e lucchetto a scomparsa



CASA DELL'ACQUA Piazza della Repubblica SAN GIOVANNI ALLA VENA (VICOPISANO)

INAUGURAZIONE 06-10-2018

29-02-2020: litri totali erogati 479,000-

-TOTALE lt. EROGATI dal 01-02-20 al 29-02-20 : 4,750-

-MEDIA GIORNALIERA(g.29) lt. 163-

-INCASSO: € 273,05 - iva10% = € 245,74 (rilevazione effettuata con programma apposito Ag. Entrate)

-BOTTIGLIE P.E.T. ELIMINATE: n. 319,333 (da lt. 1,5/cad.)

-ESEGUITO: (10-02-20) Ricarica CO2
(10-02-20) Sanificazione circuiti
Pulizia frontale erogazione
Pulizia esterna struttura
Sostituito F. meccanico (n.2)

CASA DELL'ACQUA Piazza della Repubblica SAN GIOVANNI ALLA VENA (VICOPISANO)

INAUGURAZIONE 06-10-2018

31-03-2020: litri totali erogati 484,500-

-TOTALE lt. EROGATI dal 01-03-20 al 31-03-20 : 5,500-

-MEDIA GIORNALIERA(g.31) lt. 177-

-INCASSO: € 328,20 - iva10% = € 295,38 (rilevazione effettuata con programma apposito Ag. Entrate)

-BOTTIGLIE P.E.T. ELIMINATE: n. 323,000 (da lt. 1,5/cad.)

-ESEGUITO: (12-03-20) Ricarica CO2
(12-03-20) Sanificazione circuiti
Pulizia frontale erogazione
Pulizia esterna struttura
Sostituito F. meccanico (n.2)

CASA DELL'ACQUA Piazza della Repubblica SAN GIOVANNI ALLA VENA (VICOPISANO)

INAUGURAZIONE 06-10-2018

30-04-2020: litri totali erogati 489,250-

-TOTALE lt. EROGATI dal 01-04-20 al 30-04-20 : 4,750-

-MEDIA GIORNALIERA(g.28) lt. 169-

-INCASSO: € 293,05 - iva10% = € 263,74 (rilevazione effettuata con programma apposito Ag. Entrate)

-BOTTIGLIE P.E.T. ELIMINATE: n. 326,166 (da lt. 1,5/cad.)

-ESEGUITO: (11-04-20) Sostituito gettoniera
(15-04-20) Sanificazione circuiti
Pulizia frontale erogazione
Pulizia esterna struttura
Sostituito F. meccanico (n.2)
(15-04-20) FUORI SERVIZIO PER GUASTO ELETTRICO
(17-04-20) RIMESSA IN FUNZIONE